

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
ชื่อตัวชี้วัด : 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพนม กิ่งแก้ว			
	นางสาววราภรณ์ วงศ์ศิลป์			
โทรศัพท์ : 081-634-5601	โทรศัพท์ : 0-2221-7890, 50343			
คำอธิบาย :				
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ จะพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (KWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ จำนวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่ให้บริการ เป็นต้น และพิจารณาปริมาณพลังงานที่ส่วนราชการสามารถลดการใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546				
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :				
1. ไฟฟ้า				
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550			
1	สป.มท. ได้จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ปี 2546 ซึ่งเป็นปีฐาน ครบถ้วน			
2	มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 – 15 กันยายน 2550 ครบถ้วน			
3	จากการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2549 – กันยายน 2550 สป.มท. มีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 16.57			
4	สป.มท. สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2546			
5	สป.มท. สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 16.57 เมื่อเทียบกับปี 2546			
2. น้ำมัน				
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550			
1	สป.มท. ได้จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานน้ำมัน (ลิตร)ปี 2546 ซึ่งเป็นปีฐาน ครบถ้วน			
2	มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงานน้ำมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 – 15 กันยายน 2550 ครบถ้วน			
เกณฑ์การให้คะแนน				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5

มีข้อมูลในฐานะข้อมูลปี 2546	ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 0-5	ประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 5-10 ขึ้นไป
-----------------------------	--	---------------------	------------------------------------	--

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ผลการประหยัดไฟฟ้า	1	-16.57	5.0000	0.0526
ผลการประหยัดน้ำมัน	1	+38.52	2.0000	0.0211
			3.5000	0.0737

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1. การประหยัดไฟฟ้า

1.1 ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาปฏิบัติงานให้เป็นเวลา ดังนี้

(1) ช่วงเช้า เปิดแอร์เวลา 09.00 – 12.00 น.

(2) ช่วงพักกลางวัน ปิดแอร์เวลา 12.00 – 13.00 น.

(3) ช่วงเย็นปิดแอร์เวลา 16.00 น. พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรับผิดชอบ

การเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา และในระหว่างที่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ ขอให้ปิดพัดลมดูดอากาศด้วย

1.2 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งในเวลาราชการและวันหยุดราชการ ไม่ให้เปิดเครื่องปรับอากาศ

โดยให้ใช้พัดลมแทน

1.3 ให้ปิดไฟในห้องทำงานช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. โดยให้เปิดได้เท่าที่จำเป็น

1.4 ขอให้สำนัก/กอง ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการใช้ไฟฟ้า โดยให้ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น และหากเลิกใช้แล้วขอให้ปิด

โดยทันที และขอให้สำนัก/กอง จัดให้มีผู้ดูแลการใช้ไฟฟ้าประจำวัน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

1.5 ขอให้สำนัก/กอง ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

(1) ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที โดยตั้งเวลาให้คอมพิวเตอร์ปิดจอภาพ

หรือฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เองอัตโนมัติ (Save Model) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน

(2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกงาน

1.6 หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์กรณีขึ้น – ลงชั้นเดียว

1.7 การขอใช้ห้องประชุมควรเป็นห้องที่มีขนาดพอเหมาะกับจำนวนผู้เข้าประชุม

2. การใช้น้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิง

2.1 ขอให้สำนัก/กอง ที่จะใช้รถส่วนกลางจัดส่งใบอนุญาตใช้รถยนต์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วันหรืออย่างช้าไม่เกิน 08.30 น. ของวันที่จะออกเดินทางไปราชการ เพื่อจะได้จัดให้ผู้ที่จะเดินทางไปติดต่อราชการในเส้นทางเดียวกัน หรือสถานที่ใกล้เคียงกันให้ใช้รถราชการร่วมกัน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.2 ขับรถยนต์ที่ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. เสมอ

2.3 ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถยนต์เป็นเวลานาน

2.4 การส่งหนังสือราชการ หรือการติดต่องานต่าง ๆ ขอให้พิจารณาใช้บริการทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทาง E – mail แทนการเดินทางไปด้วยตนเอง

2.5 การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กองให้เบิกได้ไม่เกินเดือนละ 50 ลิตร/คัน

ทั้งนี้ การใช้มาตรการดังกล่าว จะมีการเปรียบเทียบจำนวนการใช้น้ำมันและไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดิม

ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดของ สป. โดยจะมีการติดตั้งแยกมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าประจำแต่ละสำนัก/กอง แล้วรวบรวมรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

- ความร่วมแรงร่วมใจในการประหยัดพลังงานของทุกหน่วยงานในสังกัด สป.มท.

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. ปริมาณภารกิจที่นอกเหนือจากภารกิจประจำมีจำนวนมาก
2. สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการเปิดไฟรอบบริเวณกระทรวงมหาดไทยในเวลากลางคืนทุกวัน เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในกระทรวงมหาดไทย

หลักฐานอ้างอิง :

- ตารางสรุปผลการประหยัดพลังงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550